

Опитивульний лист для замовлення постів керування вибухозахищених типа ПУВ виробництва АТ «ДІГ»

Замовник

Дата

1. Маркування вибухозахисту



II 2G Ex eb db IIC T6 Gb

– виконання з кнопками, перемикачами та потенціометром



II 3G Ex eb nA IIC T6 Gc

– виконання з амперметром та світлодіодами



II 3G Ex eb db nA IIC T6 Gc

– виконання с кнопками, перемикачами, потенціометром, амперметром та світлодіодами

2. Ступінь захисту

IP65

3. Номінальна напруга, В

380

4. Номінальний струм, А

10

5. Матеріал корпусу

Поліефірна смола, укріплена скловолокном

6. Сертифікат експертизи типу

№ СЦ 17.0185 Х

7. Позиція обладнання

8. Кількість постів

шт.

9. Габарит корпусу

ПУВ-1

☐

ПУВ-2

☐

ПУВ-3

☐

ПУВ-4

☐

10. Модуль

11. Кнопки керування

№	Напис	Кількість контактів		Тип штовхача		Колір штовхача		
		НВ	НЗ	Без фіксації	З фіксацією	З	Чер	Чор
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

12. Амперметр

Трансформатор струму 1А

☐

5А

☐Шкала, І_н

Перевантаж. 5 кратне

так

☐

ні

☐

13. Перемикач

Схеми стандартних перемикачів з фіксацією

	1	3
-45°	X	
0°		
+45°		X
	2	4

Кількість

шт.

	1	3	5	7
-45°	X		X	
0°				
+45°		X		X
	2	4	6	8

Кількість

шт.

	1	3
0°	X	
+60°		X
	2	4

Кількість

шт.

	1	3
0°		
+60°	X	X
	2	4

Кількість

шт.

14. Світлова індикація

№	Напис	Номинальна напруга, В		Колір індикації		
		24 AC/DC	230 AC	Ч	Ж	З
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

15. Змінний резистор (5 кОм; 1,5 Вт)

Кількість

шт.

16. Кабельне введення

Ø кабелю

Кількість вводів

шт.

17. Умови експлуатації

Климатичне виконання та категорія розміщення У1

Температура навколишнього повітря -40...+40 °С

18. Додаткові вимоги замовника (розташування елементів, схема підключення тощо)

Умовне позначення постів управління вибухозахищених типа ПУВ

ПУВ	-Х	-ХХ	У1		
					Пост управління вибухозащеним
					Виконання:
					А - з амперметром
					С - зі світлодіодами
					АС - з амперметром та світлодіодами
					знак відсутній - без амперметра та світлодіодів
					Габарит корпусу посту 1, 2, 3, 4
					Тип модуля
					Климатичне виконання та категорія розміщення